

14 декабря 2018 г.

Отзыв о работе преобразователя уровня «Левелтач F», модель 1BA10O1000000 ООО «Теплоприбор» на объектах АО «Антипинский НПЗ».


Преобразователь уровня «Левелтач F», модель 1BA10O1000000 серийный № 0579 производства ООО «Теплоприбор» был предоставлен на опытно-промышленные испытания (ОПИ) в апреле 2017 г. Местом проведения ОПИ была выбрана емкость с сжиженными углеводородами (СУГ) D011, установки ЭЛОУ АТ-3, позиция 202LT4145. Прибор был установлен на открытом воздухе, под прямым воздействием окружающей среды, с минимальным утеплением. Температура окружающей среды менялась в испытательный период от -38°C до 20°C . Наблюдение и фиксация показаний осуществлялась системой АСУ ТП. За время проведения испытаний в период с 29.09.17 по 30.04.18 года наблюдалась стабильная работа, отсутствие отказов при различных режимах работы емкости. Также в месте установки прибора наблюдалась вибрация, периодически появляющаяся при различных режимах работы емкости. Отказов не зафиксировано.

Заключение:

Опытно-промышленные испытания показали, что преобразователь уровня «Левелтач F», модель 1BA10O1000000, серийный № 0579 производства ООО «Теплоприбор», работоспособен в различных режимах эксплуатации.

Данный преобразователь уровня может быть рекомендован к промышленной эксплуатации на объектах АО «Антипинский НПЗ».

Заместитель начальника цеха КИПиА  В.Л.Митриковский

Начальник участка КИПиА №1  Ю.А.Гончаров