



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ТЕРМОПАР
И ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТТ



3.211.021 РЭ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Описание и работа	4
1.1 Назначение изделия	4
1.2 Технические характеристики	6
1.3 Состав изделия	14
1.4 Маркировка	14
1.5 Упаковка	15
2 Использование по назначению	17
2.1 Эксплуатационные ограничения	17
2.2 Подготовка изделия к использованию	18
2.3 Использование изделия	18
3 Техническое обслуживание	24
4 Транспортирование и хранение	25
5 Утилизация	25
Приложение А (перечень документов)	26
Приложение Б (карта заказа)	27
Приложение В (схемы подключения при проверке)	28

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с назначением, исполнениями, принципом действия, устройством, конструкцией, работой и техническим обслуживанием преобразователей измерительных для термопар и термопреобразователей сопротивления ТТ (далее – преобразователь), предназначенных для преобразования аналоговых сигналов от термопар и термопреобразователей сопротивления, а также сигналов напряжения постоянного электрического тока, в сигналы силы постоянного электрического тока.

К эксплуатации прибора допускаются лица, изучившие данное руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием преобразователя необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации. Пренебрежение мерами предосторожности и правилами эксплуатации может стать причиной травмирования персонала или повреждения оборудования!

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей характеристики, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании руководства по эксплуатации.

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на все модификации преобразователей.

Реализация преобразователей – через розничные и оптовые сети.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

Преобразователи совместно с датчиками предназначены для применения в системах автоматического контроля температуры в различных отраслях промышленности: металлургической, нефтеперерабатывающей, химической.

Преобразователи классифицированы следующим образом:

- по наличию информационной связи предназначены для информационной связи с другими изделиями;
- по виду энергии носителя сигналов в канале связи являются электрическими;
- по метрологическим свойствам являются средствами измерения;
- по устойчивости к климатическим воздействиям должны соответствовать климатическому исполнению У категории размещения 1.1 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от минус 50 °С (по спец. заказу от минус 60 °С) до плюс 65 °С и относительной влажности воздуха 80 % при плюс 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
- по зависимости выходного сигнала от входного сигнала согласно ГОСТ 13384 преобразователи имеют исполнение с линейной зависимостью.

Преобразователи относятся к однофункциональным, одноканальным, невосстанавливаемым изделиям.

Изделие обеспечивает работу с первичными преобразователями следующих типов:

- термопреобразователи сопротивления типа ТСМ, ТСР по ГОСТ 6651;
- термопары типа L, K, J, N, R, S, T, B по ГОСТ Р 8.585, ГОСТ Р 50342.

Преобразователи обеспечивают измерение входного напряжения.

Преобразователи могут иметь исполнения:

- общепромышленное;
- взрывозащищенное.

Преобразователь взрывозащищенного исполнения является Ex-компонентом, относится к группе II, соответствует требованиям ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 и имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь».

Пример обозначения преобразователей при заказе:

Преобразователь измерительный ТТ Е 1 0 1 А4 10 МВ, СТ (-50...+100) – 1 шт.

Входные параметры искробезопасной цепи приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Входные параметры искробезопасной цепи

Параметр	Значение параметра, не более
Максимальное входное напряжение U_i , В	30,0
Максимальный входной ток I_i , А	0,1
Максимальная входная мощность P_i , Вт	1,0
Максимальная внутренняя емкость C_i , нФ	22,0
Максимальная внутренняя индуктивность L_i , мГн	0,1

Преобразователи взрывозащищенного исполнения имеют маркировку согласно ГОСТ 31610.0 «Ex ia IIC Ga U».

Преобразователи предназначены для установки во взрывоопасной зоне во внешней сертифицированной взрывонепроницаемой оболочке.

Допустимые диапазоны температур окружающей среды в местах расположения преобразователей температуры, а также параметры искробезопасности приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Параметры искробезопасности

Температура окружающей среды	U_i , В	I_i , mA	P_i , Вт
-60 °C/ -50 °C... +65 °C	30 *	100 *	1,0
Примечание – * Конкретные значения U_i , I_i ограничены максимальным значением входной мощности P_i и не могут воздействовать на вход преобразователей температуры одновременно			

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Схемы подключения термопреобразователей сопротивления: трех- и четырехпроводные. Сопротивление каждой линии связи не более 20 Ом.

1.2.2 Электрическое питание преобразователя должно осуществляться от источника постоянного тока напряжением:

- от 12 до 36 В – для общепромышленного исполнения;
- до 30 В – для взрывозащищенного исполнения.

Преобразователь устойчив к кратковременным отклонениям от значений параметров питания длительностью не более 5 мс без перезагрузки микроконтроллера.

1.2.3 Преобразователи обеспечивают измерение в диапазонах преобразований температуры, приведенных в таблице 3, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С (по спец. заказу от минус 60 °С) до плюс 65 °С и относительной влажности воздуха 80 % при плюс 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Таблица 3 – Типы входных сигналов, диапазоны преобразований температуры, основная погрешность преобразования

Тип входного сигнала	Максимальный диапазон измерений ² , °C	Минимальная разность верхнего и нижнего пределов диапазона измерений, °C	Пределы допускаемой основной погрешности ¹		Пределы допускаемой дополнительно вызванной погрешности, вызванной изменением температуры окружающей среды в пределах рабочих условий на каждые 10 °C от нормальной ¹	
			приведенной, ± %	абсолютной, ± °C	приведенной, ± %	абсолютной, ± °C
1	2	3	4	5	6	7
Сигналы от термопреобразователей сопротивлений (в соответствии с ГОСТ 6651-2009)						
Pt100 $\alpha=0,00385$ °C ⁻¹	от -200 до +850	100	0,08	0,2	0,04	0,1
50П $\alpha=0,00391$ °C ⁻¹						
100П $\alpha=0,00391$ °C ⁻¹						
50М $\alpha=0,00428$ °C ⁻¹	от -180 до +200	40	0,1	0,2	0,05	0,1
100М $\alpha=0,00428$ °C ⁻¹						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7
Сигналы от термопар (в соответствии с ГОСТ Р 8.585-2001)						
L	от -200 до +800	50	0,08 ³	0,5 ³	0,04	0,25
K	от -200 до +1300					
J	от -40 до +900					
T	от -200 до +400					
N	от -250 до +1300	50	0,08 ³	1,0 ³	0,04	0,5
R	от 0 до +1600	500	0,08 ³	1,4 ³	0,04	0,7
S						
B	от +600 до +1800	500	0,08 ³	2,0 ³	0,04	1,0
Напряжение постоянного тока, мВ	от -10 до +75 мВ	5	0,08	20 мВ	0,04	10 мВ
Примечания 1. Пределы допускаемой основной и дополнительной погрешности выбираются из значений, установленных в процентах от диапазона измерений или в °С, в зависимости от того, что больше. Для термопар типа S, B, R диапазон измерений равен верхнему пределу настроенного диапазона измерений входного сигнала преобразователей, для остальных входных сигналов - разности верхнего и нижнего пределов диапазона измерений. 2. Допускается изготовление преобразователей с другими диапазонами измерений, входящими в диапазоны, указанные в столбце 2, но с разницей между верхней и нижней границей диапазона не менее значения, указанного в столбце 3. 3. Для преобразователей с внутренней компенсацией температуры свободных концов пределы допускаемой основной погрешности расширяются на 1 °С.						

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения для входных сигналов с компенсацией температуры свободных концов ($Y_{тп}$), выраженные в процентах от нормирующего значения, должны определяться по формуле (2):

$$\gamma_{\text{тп}} = \pm \left(|\gamma| + \frac{1,0}{D} \times 100 \right) \%, \quad (2)$$

где γ – пределы допускаемой приведенной погрешности в соответствии с таблицей 3;

1,0 – предел допускаемой абсолютной погрешности термокомпенсации, °С;

D – нормирующее значение.

Нормирующее значение (D) равно:

- верхнему пределу диапазона измерений для ТП: S, B, R;
- разности верхнего и нижнего пределов диапазона измерений для остальных входных сигналов.

1.2.4 Степень пылевлагозащиты преобразователей IP00 по ГОСТ 14254.

1.2.5 При наличии в заказе HART, преобразователи поддерживают коммуникацию с ПК по HART-протоколу, при отсутствии опции HART протокола – преобразователи имеют разъем для подключения к ПК посредством USB-UART модема.

1.2.6 Преобразователи необходимо конфигурировать с помощью программного обеспечения, входящего в комплект поставки (настройка температурного диапазона: НПИ, ВПИ; компенсация холодного спая; настройка токовой петли).

1.2.7 Преобразователи обеспечивают преобразование результатов измерений в сигнал постоянного тока с диапазоном измерения:

- токовый выходной сигнал от 4 до 20 мА (либо от 20 до 4 мА);
- токовый выходной сигнал от 4 до 20 мА (либо от 20 до 4 мА) + HART-сигнал.

Текущее значение сигнала преобразования, мА определяется по формуле (1) для выходных сигналов от 4 до 20 мА и (1А) для выходных сигналов от 20 до 4 мА:

$$I_p = I_{\text{мин}} + (I_{\text{макс}} - I_{\text{мин}}) \times \frac{X - X_H}{X_B - X_H}, \quad (1)$$

$$I_p = I_{\text{макс}} - (I_{\text{макс}} - I_{\text{мин}}) \times \frac{X - X_H}{X_B - X_H}, \quad (1A)$$

где $I_{\text{макс}}$, $I_{\text{мин}}$ – соответственно максимальное и минимальное предельные значения выходного сигнала, мА;

X – текущий результат измерения, °С;

$X_{\text{в}}$, $X_{\text{н}}$ – соответственно максимальное и минимальное предельные значения входного сигнала, °С.

Сопротивление нагрузки должно быть не более 500 Ом.

1.2.8 Потребляемая мощность – не более 1,0 В·А при напряжении питания (24 ± 3) В.

1.2.9 Входные цепи преобразователей с HART-протоколом гальванически отделены от выходных цепей.

1.2.10 Угол установки преобразователя – любой. Место установки – в головке термопреобразователя или через адаптер на DIN-рейке.

1.2.11 Преобразователи предназначены для работы при атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.

1.2.12 Масса преобразователей – не более 0,1 кг.

1.2.13 Габаритные и присоединительные размеры показаны на рисунке 1.




Рисунок 1 – Габаритные размеры

Клеммы для подключения питающего напряжения и входного сигнала показаны на рисунках 2, 3 соответственно. Клеммы для подключения преобразователя без HART-протокола к ПК показаны на рисунке 4.




Рисунок 2 – Клеммы для подключения питающего напряжения




Рисунок 3 – Клеммы для подключения входного сигнала




Рисунок 4 – Клеммы (7, 8, 9, 10) для подключения термопреобразователя без HART-протокола к ПК

1.2.14 Преобразователи взрывозащищенного исполнения имеют целостную искробезопасную цепь согласно ГОСТ 31610.11.

1.2.15 Допускаемая дополнительная погрешность преобразователей, вызванная изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С от нормальной (23 ± 5) °С, не превышает 0,5 предела допускаемой основной приведенной погрешности.

Допускаемая дополнительная погрешность преобразователей, вызванная отклонением напряжения питания от номинального (24 ± 2) В, не превышает $\pm 0,01$ % от диапазона на каждый вольт.

Допускаемая дополнительная погрешность преобразователей, вызванная отклонением сопротивления нагрузки от верхнего предельного значения на плюс 25 % по напряжению или на минус 25 % для преобразователей с выходным сигналом по току, не превышает 0,5 предела допускаемой основной приведенной погрешности.

Допускаемая дополнительная погрешность преобразователей, вызванная воздействием 100 % влажности при температуре (23 ± 5) °С без конденсации влаги, не превышает 0,5 предела допускаемой основной приведённой погрешности.

1.2.16 Преобразователь в случае обрыва одного из проводников термопары или короткого замыкания термопреобразователя сопротивления устанавливает аварийный сигнал 3,2 мА (нижний уровень) или 22,8 мА (верхний уровень).

1.2.17 Преобразователь в случае выхода за пределы допустимого диапазона измерения устанавливает аварийный сигнал 3,2 мА (нижний предел) или 22,8 мА (верхний предел).

1.2.18 Преобразователь имеет фильтр электромагнитной совместимости ЭМС.

1.2.19 Преобразователь имеет сглаживающий фильтр, работающий в диапазоне от 1,0 до 60 с.

1.2.20 Время установления выходного сигнала (время тепловой инерции, в течении которого выходной сигнал входит в зону предела допускаемой основной погрешности) не превышает 2,5 с.

1.2.21 Ток, протекающий через термопреобразователь сопротивления не превышает 1 мА. Ток, протекающий через термопару не превышает 0,03 мА.

1.2.22 Преобразователь имеет возможность включения и отключения компенсации температуры холодного спая в режиме работы с термопарами.

1.2.23 Преобразователь виброустойчив к воздействию синусоидальных вибраций частотой от 10 до 500 Гц (F3 по ГОСТ Р 52931).

1.2.24 Преобразователь в упаковке для транспортирования выдерживает по ГОСТ Р 52931:

- воздействие ударов со значением пикового ударного ускорения 98 м/с^2 , длительностью ударного импульса 16 мс с общим числом ударов (1000 ± 10) в направлении, обозначенном на таре манипуляционным знаком «Верх» по ГОСТ 14192;

- воздействие температур от минус 60 до плюс 85 °С;

- воздействие относительной влажности $(95 \pm 3) \%$ при температуре плюс 35 °С.

1.2.25 Средняя наработка до отказа не менее 105100 часов.

1.2.26 Средний срок службы не менее 12 лет.

1.2.27 Межповерочный интервал – не реже одного раза в четыре года.

1.2.28 Назначенный срок службы – 12 лет.

1.3 Состав изделия

Конструктивно преобразователи состоят из печатной платы с электроэлементами. Для внешних электрических соединений служат винтовые зажимы с проушинами. Для подключения преобразователей без HART-протокола к ПК из платы и корпуса выведен разъем типа PLDH-04 с шагом контактов 2,54 мм. (рисунки 1, 2, 3, 4). Плата устанавливается в защитный неметаллический корпус с герметизацией электроэлементов компаундом.

Комплект поставки преобразователей приведен в таблице 4.

Таблица 4 – Комплект поставки преобразователей

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
3.211.021	Преобразователь ТТ	1	Исполнение в соответствии с заказом
3.211.021 ПС	Паспорт	1	
3.211.021 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	Допускается прилагать 1 экз. на каждые 10 преобразователей, поставляемых в один адрес
	Копия сертификата соответствия уровня взрывозащиты ТР ТС 012/2011	1	Для исполнения Ех (по запросу)

Изготовитель оставляет за собой право, предусматривающее возможность изменения материалов и компонентов в составе изделия в одностороннем порядке без изменения качественных, метрологических и технических характеристик, а также функциональных свойств выпускаемой продукции без уведомления заказчика.

1.4 Маркировка

1.4.1 Маркировка преобразователей соответствует чертежам предприятия-изготовителя, ГОСТ 26828 (для исполнения Ех– ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11).

1.4.2 Для каждого преобразователя на паспортной табличке указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение изделия;
- напряжение питания;

- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- год выпуска;
- надпись «Сделано в России»;
- знак утверждения типа.

Для преобразователей исполнения Ex также:

- маркировка взрывозащиты;
- параметры искробезопасности;
- номер сертификата соответствия и наименование органа по сертификации;
- диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации;
- знак обращения ЕАС;
- изображение специального знака взрывобезопасности по ТР ТС.

1.4.3 На потребительской таре нанесено:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение изделия;
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- год и месяц упаковывания;
- штамп ОТК и подпись упаковщика.

1.4.4 На транспортной таре нанесены манипуляционные знаки по ГОСТ 14192: «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги».

1.4.5 Маркировка произведена любым способом, обеспечивающим четкость и сохранность в течение всего срока службы.

1.5 Упаковка

1.5.1 Упаковка изделия соответствует категории КУ-1 по ГОСТ 23170.

1.5.2 Упаковывание изделий производится в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

1.5.3 Преобразователи упаковываются в коробки из коробочного картона.

1.5.4 При транспортировании в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы преобразователи упаковываются в картонные коробки, а затем в ящики типа III-I по ГОСТ 2991 или типа VI по ГОСТ 5959 при отправке в контейнерах.

1.5.5 Вариант защиты преобразователей ВЗ-10, вариант внутренней упаковки ВУ-1 по ГОСТ 9.014. Предельный срок защиты без консервации три месяца.

1.5.6 Масса брутто не более 35 кг.

1.5.7 В каждое грузовое место вложен упаковочный лист, содержащий следующие сведения:

- наименование и условное обозначение преобразователей;
- количество изделий;
- серийный номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- количество мест в партии;
- дата упаковывания;
- подпись или штамп ответственного за упаковывание и штамп ОТК.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».

2.1.2 Любые подключения к преобразователю и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании.

2.1.2.1 Исключение: подключение преобразователя к регулируемому источнику питания производить при включенном источнике питания.

2.1.2.2 При подключении преобразователя обязательно соблюдать полярность, схема подключения питания приведена на рисунках 5.3. При неверно соблюденной полярности преобразователь выходит из строя. Нарушение данного пункта не является гарантийным случаем.

2.1.3 Подключение, регулировка и техническое обслуживание преобразователя должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

2.1.4. **ВНИМАНИЕ!** Преобразователь подключается к внешним цепям (к искробезопасному сертифицированному оборудованию или к другому оборудованию) через барьеры искрозащиты с соответствующими искробезопасными параметрами.

2.1.5 При установке в технологический процесс должен быть исключен нагрев преобразователей, выше значений температур, указанных в таблице 2.

2.1.6 Протирать влажной тканью допускается только при отключенном питании. (Примечание: работнику запрещается производить протирание влажной или мокрой салфеткой электрооборудование, которое находится под напряжением. Любую другую уборку производить при отключенном оборудовании). Допускается протирать тканью (ветошью) с антистатическим средством при отключенном оборудовании.

2.2 Подготовка изделия к использованию

При подготовке преобразователя к работе необходимо:

2.2.1 При получении преобразователя установить сохранность тары. В случае ее повреждения, следует составить акт и обратиться с рекламацией к транспортной организации.

2.2.2 Также при проведении внешнего осмотра должно быть установлено:

- соответствие комплектности, маркировки прибора требованиям сопроводительной документации;

- отсутствие механических повреждений (вмятин, трещин и др.).

2.2.3 Использование преобразователей допускается при температуре от минус 50 (по спец. заказу от минус 60 °С) до плюс 65 °С и относительной влажности воздуха 80% при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

2.2.4 Сохранять паспорт, который является юридическим документом при предъявлении рекламации предприятию-изготовителю и поставщику.

2.2.5 Не рекомендуется располагать преобразователи вблизи мощных источников электромагнитных полей (силовые трансформаторы, дроссели, электродвигатели, электрические печи, неэкранированные электрические кабели и др.).

2.2.6 Рекомендуется экранировать следующие кабели:

- подходящие к термопреобразователям сопротивления;
- подходящие к термопарам.

2.3 Использование изделия

2.3.1 Установка и подключение преобразователей должны производиться квалифицированными специалистами, ознакомившимися с данным руководством по эксплуатации.


2.3.2 Термопреобразователи сопротивления подключаются к преобразователю по трех- и четырехпроводной схемам.

2.3.3 Термопары подключаются к преобразователю компенсационными проводами соответствующей градуировки.


ВНИМАНИЕ! Не допускается подключать термопары к преобразователям медными проводами, т.к. это приведет к дополнительным погрешностям измерений.

Линия связи с преобразователем должна быть помещена в металлорукав или трубы отдельно от силовой линии. Металлорукав или трубы должны быть надежно заземлены.


2.3.4 Схемы внешних подключений приведены на рисунках 5.1 – 5.3.



а) трехпроводное подключение




б) четырехпроводное подключение




в) подключение термопар


Рисунок 5.1 – Схемы внешних подключений термопреобразователей сопротивления и термопар к преобразователям с токовым выходным сигналом от 4 до 20 мА (либо от 20 до 4 мА)



а) трехпроводное подключение




б) четырехпроводное подключение



в) подключение термодатчика

Рисунок 5.2 – Схемы внешних подключений термопреобразователей сопротивления и термодатчика к преобразователям с токовым выходным сигналом от 4 до 20 мА (либо от 20 до 4 мА) + HART-сигнал



П – преобразователь

R1 – резистор 370-430 Ом 0,25 Вт

G1 – источник питания

Рисунок 5.3 – Схема подключения источника питания к преобразователям

Предварительный прогрев преобразователей, имеющих компенсацию термо-э.д.с. свободных концов термодатчика, с подключенными термоэлектродными проводами от 5 до 15 минут.

2.3.5 В случае использования преобразователя без HART протокола, необходимо произвести заземление оболочки чувствительного элемента.

2.3.6 После установки преобразователя выполнить все внешние соединения. Подключить первичные преобразователи, затем напряжение питания. Перед подключением необходимо сравнить подаваемое напряжение с указанным в настоящем руководстве.

2.3.7 В случае необходимости изменения типа чувствительного элемента, НСХ, изменения диапазонов измерения: преобразователь с HART-протоколом может быть перенастроен с помощью ПО «Конфигуратор HART ТТ» (рисунок 6), преобразователь без

HART-протокола может быть перенастроен с помощью ПО «Конфигуратор Simple TT» (рисунок 7).

Актуальную версию ПО можно скачать с сайта производителя.




Рисунок 6 – Экранная форма ПО «Конфигуратор HART TT»




Рисунок 7 – Экранная форма ПО «Конфигуратор SimpleTT»

Для подключения преобразователя с HART-сигналом к ПК необходимо подключить его с помощью модема МЕТРАН-682 или аналогичного. Схема соединения приведена на рисунке 8.




Рисунок 8 – Схема подключения HART-модема к преобразователям

Для подключения преобразователя без HART-протокола к ПК необходимо соединить его с помощью модема преобразования USB-UART. Схема соединения приведена на рисунке 9.




Рисунок 9 – Схема подключения USB-UART модема к преобразователям

Для снятия защиты от записи на преобразователе с HART-протоколом необходимо:

- 1) в поле конфигуратора «Настройки порта и адреса» выбрать порт, к которому подключен модем и нажать кнопку «Подключиться»;
- 2) в поле конфигуратора «Устройство» нажать кнопку «Найти устройство»;
- 3) для снятия защиты от записи необходимо ввести пароль в поле «Пароль» и нажать клавишу «Разблокировать ТТ».

Пароль для снятия защиты от записи: **12345555**.

ВНИМАНИЕ: в случае изменения типа НСХ, гарантийные обязательства снимаются с предприятия-изготовителя. В случае изменения диапазона измерения, свидетельство о поверке преобразователя становится недействительным.

2.3.8 Перечень возможных ошибок пользователя и защитных действий приведен в таблице 5.

Таблица 5 – Перечень ошибок пользователя и защитные действия

№ п/п	Возможные ошибки	Защитные действия	Параметры предельных состояний
1	Переполюсовка	– маркировка полюсов на преобразователе; – предохранитель; – токоограничительный резистор	Максимальный ток: 50 мА; максимальное напряжение: общепромышленное исполнение 36 В, искробезопасное исполнение 30 В,
2	Перенапряжение	– супрессоры;	
3	Неправильное подключение первичных датчиков	– маркировка; – схема подключения (приложение В)	

Запрещается вносить любые изменения или доработки в изделие!

ВНИМАНИЕ! ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ И НЕИСПРАВНОСТЯМИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации преобразователь должен периодически подвергаться внешнему осмотру. Также необходимо проверять повреждение соединительных линий.

Преобразователи обеспечивают требования безопасности по ГОСТ IEC 61140.

При проведении испытаний, при эксплуатации, при проведении технического обслуживания преобразователей необходимо соблюдать ГОСТ 12.3.019, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».

По способу защиты человека от поражения электрическим током преобразователи относятся к электрооборудованию III класса по ГОСТ IEC 61140.

Электрическое сопротивление изоляции преобразователей взрывобезопасного исполнения между входными и выходными электрическими цепями при температуре воздуха (23 ± 5) °C и относительной влажности воздуха до 80 % – не менее 100 МОм.

Электрическая изоляция между входными и выходными электрическими цепями преобразователей взрывобезопасного исполнения при температуре (23 ± 5) °C и относительной влажности до 80 % выдерживает напряжение переменного тока 500 В практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц в течение 1 минуты.

Преобразователи выдерживают без повреждений обрыв и короткое замыкание цепей.

Преобразователи являются неремонтопригодными изделиями. Основными параметрами предельных состояний являются:

- достижение среднего срока службы;
- трещины и прочие недопустимые дефекты элементов конструкции;
- изменение геометрических размеров и состояния поверхностей внутренних деталей.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Транспортирование преобразователей должно производиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах (авиатранспортом – в отапливаемых герметизированных отсеках) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

4.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5, но для температуры от минус 60 до плюс 85 °С, для морских перевозок в трюмах – условиям хранения 3 – по ГОСТ 15150.

4.3 Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 3, но для температуры от минус 60 до плюс 85 °С по ГОСТ 15150.

Воздух помещения не должен содержать паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

Назначенный срок хранения – 6 месяцев. По истечении назначенного срока хранения необходимо провести переосвидетельствование состояния.

4.4 Ящики с преобразователями должны транспортироваться и храниться в определенном положении, обозначенном манипуляционными знаками.

При распаковывании не допускаются удары.

4.5 После распаковывания преобразователи выдержать не менее 48 часов в сухом отапливаемом помещении, чтобы они прогрелись и просохли. После этого приборы могут быть введены в эксплуатацию.

5 УТИЛИЗАЦИЯ

После окончания срока службы прибор подлежит демонтажу и утилизации. В составе прибора отсутствуют драгоценные металлы, ядовитые, радиоактивные, взрывоопасные вещества, представляющие опасность для жизни. Демонтаж и утилизация прибора не требуют применения специальных мер безопасности, выполняются без специальных приспособлений и устройств.

Приложение А

(справочное)

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем руководстве по эксплуатации (таблица А.1)

Таблица А.1 – Перечень документов, на которые даны ссылки

Обозначение	Наименование
ГОСТ 9.014-78	Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования
ГОСТ 12.3.019-80	ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности
ГОСТ 2991-85	Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия
ГОСТ 5959-80	Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия
ГОСТ 6651-2009	ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 13384-93	Преобразователи измерительные для термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 14254-2015	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 23170-78	Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования
ГОСТ 26828-86	Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка
ГОСТ 31610.0-2014	Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0. Общие требования
ГОСТ 31610.11-2014	Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i»
ГОСТ 31610.10-1.2022	Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация зон. Взрывоопасные газовые среды.
ГОСТ Р 58698-2019	Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования
ГОСТ Р 8.528-85	ГСИ. Меры длины штриховые образцовые 2-го разряда и рабочие классы точности 5. Методика поверки
ГОСТ Р 8.585-2001	ГСИ. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования
ГОСТ Р 50342-92	Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия
ГОСТ Р 52931-2008	Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия
ПР 50.2.012-94	Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок аттестации поверителей средств измерений

Приложение Б
(обязательное)
Карта заказа


ТТ	Е	1	0	1	A4	10	МВ, СТ	(-50...+100) *	
1 Тип датчика температуры									
ТТ	Преобразователь измерительный								
2 Исполнение									
О	Общепромышленное								
Е	Искробезопасная цепь Ex ia IIC Ga U								
3 Тип выходного сигнала									
1	4-20 мА								
2	20-4 мА								
3	4-20 мА + HART								
4	20-4 мА + HART								
4 Полевой корпус									
0	Без полевого корпуса								
1	С полевым корпусом								
5 Количество ЧЭ									
1	1 ЧЭ								
6 НСХ ЧЭ (диапазон измерений/ минимальная разность верхнего и нижнего пределов диапазона измерений)									
A4	Pt100, схема 4 (от -200 до +850 °C/ 100 °C)								
A3	Pt100, схема 3 (от -200 до +850 °C/ 100 °C)								
B4	100П, схема 4 (от -200 до +850 °C/ 100 °C)								
B3	100П, схема 3 (от -200 до +850 °C/ 100 °C)								
G4	50П, схема 4 (от -200 до +850 °C/ 100 °C)								
G3	50П, схема 3 (от -200 до +850 °C/ 100 °C)								
D4	50М, схема 4 (от -180 до +200 °C/ 40 °C)								
D3	50М, схема 3 (от -180 до +200 °C/ 40 °C)								
Ж4	100М, схема 4 (от -180 до +200 °C/ 40 °C)								
Ж3	100М, схема 3 (от -180 до +200 °C/ 40 °C)								
K2	K (от -200 до +1300 °C/ 50 °C)								
L2	L (от -200 до +800 °C/ 50 °C)								
N2	N (от -250 до +1300 °C/ 50 °C)								
J2	J (от -40 до +900 °C/ 50 °C)								
R2	R (от 0 до +1600 °C/ 500 °C)								
S2	S (от 0 до +1600 °C/ 500 °C)								
T2	T (от -200 до +400 °C/ 50 °C)								
B2	B (от +600 до +1800 °C/ 500 °C)								
U2	Напряжение (от минус 10 до +75 мВ/ 5 мВ)								
7 Фильтр, с									
5	От 0 до 60 (через 5 с) (базовое исполнение 5 с)**								
8 Дополнительные опции									
МВ	Монтажный кронштейн/ клипса для монтажа на Din-рейку								
LP	Грозозащита								
СТ	Бирка с тэгом прибора								
C4	Сертификат калибровки по 5 точкам								
ЕС	Работа при температуре окружающей среды до минус 60°C								
F6	Фильтр сетевого напряжения 60 Гц								
UT	Модем USB-UART (для настройки преобразователя без HART протокола)								
9 Диапазон настройки ЧЭ									
*	Выбирается внутри диапазона НСХ ЧЭ (по заказу)								

** Время демпфирования может быть изменено от 0 до 60 с.

Приложение В

(обязательное)

Схемы подключения при проверках приведены на рисунках В.1 – В.3

 $R_{л}$ – резистор (10 ± 1) Ом

100 Ом

МС – магазин сопротивлений

П – проверяемый преобразователь


R1 – резистор 370-430 Ом 0,25 Вт

R2 – Эталонное сопротивление

ZV – цифровой вольтметр

G1 – источник питания (24 ± 2) В

Рисунок В.1.1 – Схема подключения для проверки функционирования преобразователей с HART-протоколом, работающих с термопреобразователями сопротивления (четырёхпроводная схема)



$R_{\text{л}}$ – резистор (10 ± 1) Ом

R_2 – Эталонное сопротивление

100 Ом

МС – магазин сопротивлений

ZV – цифровой вольтметр

П – проверяемый преобразователь G1 – источник питания (24 ± 2) В

ПК – персональный компьютер

Рисунок В.1.2 – Схема подключения для проверки функционирования преобразователей без HART-протокола, работающих с термопреобразователями сопротивления (четырёхпроводная схема).




Рисунок В.2.1 – Схема подключения для проверки функционирования преобразователей с HART-протоколом, работающих с термопреобразователями сопротивления (трехпроводная схема). Остальное – рисунок В.1.1





Рисунок В.2.2 – Схема подключения для проверки функционирования преобразователей без HART-протокола, работающих с термопреобразователями сопротивления (трехпроводная схема). Остальное – рисунок В.1.2



P1 – компаратор напряжения

ТН – термостат нулевой

Рисунок В.3 – Схема подключения для проверки функционирования преобразователей, работающих с термопарами. Остальное – рисунок В.1.1 (либо В.1.2)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AM02.B.01389/26

Серия **RU** № **0606709**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Брянский орган по сертификации». Место нахождения (адрес юридического лица): 241013, Россия, Брянская область, город Брянск, улица Литейная, дом 36А, офис 702; адрес (адреса) места осуществления деятельности: 241013, Россия, Брянская область, город Брянск, Бежицкий район, улица Литейная, дом 36А, помещение № 702, № 702/1, № 713; номер телефона: +74832400049; адрес электронной почты: info@bos-cert.ru, аттестат аккредитации № RA.RU.10AM02, дата регистрации 05.10.2017.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод «Теплоприбор». Основной государственный регистрационный номер: 1037402821257. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 454047, Россия, Челябинская область, городской округ Челябинский, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, дом 36, строение 3, офис 203; номер телефона: +7 (351) 725-76-97; адрес электронной почты: sales@trchel.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод «Теплоприбор». Место нахождения (адрес юридического лица): 454047, Россия, Челябинская область, городской округ Челябинский, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, дом 36, строение 3, офис 203; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 454047, Россия, Челябинская область, городской округ Челябинский, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, дом 36, строение 3.

ПРОДУКЦИЯ Преобразователи измерительные для терморпар и термопреобразователей сопротивления ТТ и универсальные нормирующие преобразователи для терморпар и термопреобразователей сопротивления УНП с маркировкой взрывозащиты Ex ia IIC Ga U. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 4211-102-00226253-2017 «Преобразователи измерительные для терморпар и термопреобразователей сопротивления ТТ и универсальные нормирующие преобразователи для терморпар и термопреобразователей сопротивления УНП». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9025 90 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № № 56/23, 57/23 от 03.05.2023 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Техпромимпорт», аттестат аккредитации № RA.RU.210A97; акта о результатах анализа состояния производства № 8259-1/АП от 08.09.2022 органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Брянский орган по сертификации»; паспортов 20003.211.021 ПС, 20003.211.023 ПС; руководств по эксплуатации 20003.211.021. РЭ, 20003.211.023 РЭ; технических условий ТУ 4211-102-00226253-2017; конструкторской документации. Схема сертификации – 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в Приложении (бланк № 1100996). Условия хранения по группе 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок хранения – 6 месяцев. Назначенный срок службы – 12 лет. Описание конструкции и средства обеспечения взрывозащиты, а также иная информация, идентифицирующая продукцию, указаны в Приложении (бланки №№ 1100996, 1100997). Выдан взамен сертификата № ЕАЭС RU C-RU.AM02.B.01389/26 от 04.05.2023.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.04.2026 **ПО** 03.05.2028 **ДЛЯ** СЕРТИФИКАТОВ

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Дружинина Екатерина Андреевна (Ф.И.О.)

Пакин Павел Викторович (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1, Листов 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AM02.B.01389/26

Серия RU № 1100996

1. СТАНДАРТЫ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

- ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования;
- ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «и».

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Преобразователи измерительные для термомпар и термопреобразователей сопротивления ТТ и универсальные нормирующие преобразователи для термомпар и термопреобразователей сопротивления УНП (далее по тексту - преобразователи) предназначены для использования в качестве Ex-компонентов для преобразования сопротивления термопреобразователей сопротивления и термоэлектродвижущей силы термоэлектрических преобразователей в пропорциональный унифицированный токовый выходной сигнал либо в цифровой сигнал HART-протокола, или цифровой сигнал интерфейса RS-485.

Преобразователи предназначены для установки во взрывоопасной зоне во внешней сертифицированной взрывонепроницаемой оболочке, не предназначены для самостоятельного применения и требуют дополнительной оценки при встраивании их в состав взрывозащищенного электрооборудования или системы.

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных установок, где возможно образование взрывоопасных сред, создаваемых смесью горючих газов или паров с воздухом, относящихся к категориям ПА, ПВ или ПС, в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты, требованиями ГОСТ IEC 60079-14-2013. Преобразователи могут применяться для подключения к искробезопасному оборудованию уровня ia или другому оборудованию через барьеры искрозащиты с соответствующими искробезопасными параметрами.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные параметры и характеристики преобразователей приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011)	Ex ia IIC Ga U
Параметры искробезопасных цепей*:	
- максимальное входное напряжение U_i , В	30 (24**)
- максимальный входной ток I_i , А	0,1
- максимальная входная мощность P_i , Вт	1,0
- максимальная внутренняя емкость C_i , нФ	22
- максимальная внутренняя индуктивность L_i , мГн	0,1
Диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации, °C	- 50 ≤ Ta ≤ + 65 - 60 ≤ Ta ≤ + 65
* - конкретные значения U_i , I_i ограничены максимальным значением входной мощности P_i и не могут воздействовать на вход преобразователей температуры одновременно.	
** - для исполнения УНП с выходным сигналом RS-485.	

4. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ И СРЕДСТВ ЕГО ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

4.1 Описание конструкции

Универсальные нормирующие преобразователи для термомпар и термопреобразователей сопротивления УНП конструктивно состоят из двухсторонней печатной платы токовых выходов с радиоэлементами, покрытыми лаком УР-231 (кроме ответных частей разъемов), установленной в неметаллическом прямоугольном корпусе для крепления на DIN-рейку. Для внешних электрических соединений служат разъемы печатной платы серии MSTBT 2,5.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Дружинина Екатерина Андреевна
(Ф.И.О.)

Панкин Павел Викторович
(Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2, Листов 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AM02.B.01389/26

Серия RU № 1100997

Преобразователи измерительные для термопар и термопреобразователей сопротивления ТТ конструктивно состоят из двухсторонней печатной платы с радиоэлементами, покрытыми лаком УР-231, установленной в защитный цилиндрический неметаллический корпус. Внутреннее пространство корпуса герметизировано компаундом Висконт ПК-68. Для внешних электрических соединений служат винтовые зажимы с проушинами.

4.2 Описание средств обеспечения взрывозащиты

Взрывозащищенность преобразователей обеспечивается видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i» по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), выполнением их конструкции согласно требованиям ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) для Ex-компонентов.

Конструкция преобразователей обеспечивает их взрывобезопасность при встраивании во внешнюю сертифицированную взрывонепроницаемую оболочку, что достигается выполнением ряда требований, в том числе:

- ограничением напряжения и тока до безопасных значений за счет подключения к искробезопасным цепям внешних устройств, имеющих параметры, соответствующие таблице 1;
- максимальной допустимой емкостью и индуктивностью цепи не превышает значений, указанных в ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) для электрооборудования подгруппы ПС;
- в преобразователях отсутствуют электрические элементы, способные накапливать электрическую энергию, превышающую допустимые значения по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011);

Безопасная эксплуатация преобразователей может быть обеспечена только при эксплуатации и обслуживании в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.

4.3 Внесение в конструкцию и (или) техническую документацию изменений, влияющих на показатели взрывобезопасности преобразователей, возможно только по согласованию с органом по сертификации ООО «Брянский орган по сертификации».

5. МАРКИРОВКА

Маркировка, наносимая на Ex-компонент, включает следующие данные:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- обозначение типа Ex-компонента;
- заводской номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- дату изготовления (месяц, год);
- маркировку взрывозащиты;
- диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации;
- параметры искробезопасных цепей;
- знак органа по сертификации и номер сертификата соответствия;
- специальный знак взрывобезопасности «Ex», согласно Приложению 2 Технического регламента Таможенного союза 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;
- единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 № 711, при условии соответствия продукции требованиям всех Технических регламентов Таможенного союза и Технических регламентов ЕАЭС, действие которых на нее распространяется;
- другие данные, которые должен отразить изготовитель, если это требуется технической документацией.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Дружинина Екатерина Андреевна
(Ф.И.О.)

Панкин Павел Викторович
(Ф.И.О.)



Контактная информация:

Адрес: 454047, Россия, Челябинск,
ул. 2-я Павелецкая, д. 36, стр. 3, оф. 203

Телефон: +7 (351) 725-76-97 (многоканальный)

E-mail: sales@tpchel.ru

Сайт: www.tpchel.ru

Сервисная служба: +7 (351) 725-76-62, 725-74-72, 725-75-10

Продукция произведена ООО «ЧТП»
ЧТП 2026