

« 3 » марта 2015 г.

ООО «Теплоприбор - Сенсор»
Руководителю бизнес направления по уровнеметрии
Бондаренко Е.В.

Отзыв

В период с 15.01.2014 по 25.02.2014 в ТЦ №4 ЗАО «Антипинский НПЗ» на емкости Е-1 приемно-сдаточного пункта (ПСП) был установлен уровнемер Левелтач М 2BC02A1Д2000 заводской № 0040, который находился в опытно-промышленной эксплуатации. Эксплуатация прибора проводилась в производственных условиях на действующем технологическом оборудовании. В ходе проведения технологических процессов по заполнению – опустошению емкости изменение температуры нефтепродукта в емкости Е-1 ПСП фиксировалось автоматизированной системой контроля и управления технологическим процессом. В период эксплуатации зафиксированы следующие замечания по работе прибора:

1. Слабая помехозащищенность прибора (требуется заземленная трубная проводка, либо очень качественное заземление металлорукава при прокладке по кабельным конструкциям).
2. При наличии внутри емкости элементов конструкции (балки, трубопроводы, распорки) магнитное поле прибора фиксирует данные металлические элементы.

Необходимо отметить также простоту метода установки прибора (монтаж на емкость), удобство обслуживания, настройки.

Главный метролог ЗАО «Антипинский НПЗ»


А.В.Говядинов